

<b>Наименование органа, осуществляющего контроль *</b>	<b>План (тема) контрольного мероприятия</b>	<b>Период проведения</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия</b>
<b>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</b>	соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Чернышевского , д. 16.	15.01.2019 - 11.02.2019	<p>1. Планы эвакуации в здании выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов.</p> <p>2. Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки в актовом зале.</p> <p>3. На путях эвакуации отсутствует аварийное эвакуационное освещение. 4. Двери столярной мастерской (категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности согласно расчета В2) не имеют предела огнестойкости не менее EI 30 (не выполнены противопожарными).</p>	Лицу, допустившему нарушения (НМБУ «Центр-Сервис), направлено письмо и копия акта для устранения нарушений.
<b>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</b>	соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 446218, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 3.	15.01.2019 - 11.02.2019	<p>1. На путях эвакуации отсутствует аварийное эвакуационное освещение. 2. План эвакуации в помещении выполнен не на основе фотолюминесцентных материалов.</p>	Лицу, допустившему нарушения (НМБУ «Центр-Сервис), направлено письмо и копия акта для устранения нарушений.
<b>Отдел надзорной</b>	<b>соблюдение обязательных</b>	<b>15.01.2019 -</b>	<b>не выявлены</b>	<b>не выявлены</b>

<b>Наименование органа, осуществляющего контроль *</b>	<b>План (тема) контрольного мероприятия</b>	<b>Период проведения</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия</b>
<b>деятельности и профилактической работы городского округа Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</b>	требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 446206, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Егорова, д. 4.	11.02.2019		
<b>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</b>	соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 446205, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул. Егорова, д. 1А.	15.01.2019 - 11.02.2019	1. Двери кабинетов 9 и 10 на первом этаже и кабинетов 14 и 18 на втором этаже (категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности согласно расчета В2) не имеют предела огнестойкости не менее EI 30 (не выполнены противопожарными). 2. На путях эвакуации отсутствует аварийное эвакуационное освещение	Лицу, допустившему нарушения (НМБУ «Центр-Сервис), направлено письмо и копия акта для устранения нарушений.
<b>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Новокуйбышевск управления надзорной</b>	соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 446201, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.	15.01.2019 - 11.02.2019	1. При ширине коридора 128 см двери из помещений открываются наружу (двустороннее открывание дверей), полностью перекрывая путь эвакуации. 2. На путях эвакуации отсутствует аварийное	Лицу, допустившему нарушения (НМБУ «Центр-Сервис), направлено письмо и копия акта для устранения нарушений.

<b>Наименование органа, осуществляющего контроль *</b>	<b>План (тема) контрольного мероприятия</b>	<b>Период проведения</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия</b>
<b>деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</b>	Карбышева, д. 8.		эвакуационное освещение 3. Планы эвакуации в здании выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов. 4. На путях эвакуации допускается перепад высот примерно в 8 см (при выходе из спортивных раздевалок (с/у) в общий коридор).	
<b>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области</b>	соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 446204, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д. 35.	15.01.2019 - 11.02.2019	1. Ширина запасного эвакуационного выхода менее 0,8 м (по факту 0,55) 2. Уклон лестницы 3-го типа на путях эвакуации более 1:1.	Лицу, допустившему нарушения (НМБУ «Центр-Сервис), направлено письмо и копия акта для устранения нарушений.
<b>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по</b>	соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.	21.01.2019 - 15.02.2019	выявлены нарушения обязательных требований.	1. Лицам, допустившим нарушения (ГБОУ СОШ №5 "ОЦ" г.Новокуйбышевска), предписано устраниить выявленные нарушения. 2. Лицу, допустившему нарушения (НМБУ «Центр-Сервис), направлено письмо и

<b>Наименование органа, осуществляющего контроль *</b>	<b>План (тема) контрольного мероприятия</b>	<b>Период проведения</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия</b>
<b>Самарской области</b>  <b>Министерство образования и науки Самарской области</b>	1) Исполнение государственной функции по организации и проведению плановой проверки по осуществлению федерального государственного контроля качества образования. 2)Исполнение государственной функции по организации и проведению плановых мероприятий по федеральному государственному надзору в сфере образования. 3)Исполнение государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной деятельностью.	17.01.2019 - 06.02.2019	выведены нарушения обязательных требований.	копия акта для устранения нарушений.  1. Лицам, допустившим нарушения (ГБОУ СОШ №5"ОЦ" г.Новокуйбышевска), предписано устраниить выявленные нарушения. 2. Усилен контроль за выполнением обязательных требований