

Исх. №71 от 25.12.2018

Заместителю прокурора  
г. Новокуйбышевска  
младшему советнику юстиции  
С. В. Аксенову

директора ГБОУ СОШ №5  
«ОЦ» г. Новокуйбышевска  
О. В. Кудряшовой

Служебное письмо

В ответ на Ваш Представление № 21-97/18-332 от 17.12.2018 года «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности сообщаем:

Представление было рассмотрено на совещании при директоре 24.12 2018 года. По итогам рассмотрения было принято решение:

1. Перевесить имеющиеся знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, на высоту не менее 2 метров.
2. Заместителю директора по АХЧ Королевой объявлено замечание (приказ №261 –од от 24.11.2018)
3. Пункты касающиеся планов эвакуации, документов на отделку стен на путях эвакуации, отнесены решением городского суда от 06.09.2018 к зоне ответственности НМБУ «Центр- сервис»
4. Обработка горючих декораций (занавеса) в актовом зале проведена. Протокол проверки эффективности огнезащитной обработки от 08.08.2018 №952-4-2 предоставлен НМБУ «Центр – сервис».

Директор ГБОУ СОШ №5 «ОЦ»  
г. Новокуйбышевска

О. В. Кудряшова